

材料暨工程實驗室-台北

試驗報告



報告編號：HV-19-07531

頁數：1 OF 3

報告日期：2020 年 01 月 03 日

夢飛船玻璃隔熱行

產品名稱：哥德國際建築隔熱紙透明 PET 薄膜

產品型號：GT.99.

產品顏色：透明

送驗廠商：夢飛船玻璃隔熱行

收件日期：2019 年 12 月 10 日

試驗日期：2019 年 12 月 10 日~2020 年 01 月 03 日

備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

本實驗室依據顧客所提供之試驗需求與樣品進行試驗，結果說明如下：


試驗需求：防焰性

試驗方法：請參見附頁

試驗結果：請參見附頁

註：本試驗報告防焰性試驗委託 SGS 材料暨工程實驗室-台中執行。

----- 1 -----


報告簽署人

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

試驗報告



報告編號：HV-19-07531

頁數：2 OF 3

報告日期：2020 年 01 月 03 日

防焰性

試驗設備：

名稱	廠牌	型號
梅克爾燃燒試驗機	SUGA	FL-45MC

試驗方法：

CNS 7614(1994)

薄材料防焰性試驗法

試驗條件：

試驗程序：

A 法

樣品平均厚度：

1.1 mm

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	#CNS7614(1994) 防焰一級規範值	#CNS7614(1994) 防焰二級規範值	#CNS7614(1994) 防焰三級規範值
#火源加熱時間(sec)	10	-	-	-
餘焰時間(sec)	0.0	≤1	≤5	≤5
餘燼時間(sec)	0.0	≤60	≤60	≤60
炭化長度(cm)	0.0	≤5	≤10	≤15

註：試樣為將透明薄膜黏貼於金屬板上。

----- 2 -----

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

材料暨工程實驗室-台北

試驗報告



報告編號：HV-19-07531

頁 數：3 OF 3

報告日期：2020 年 01 月 03 日

樣品照片：



----- o O o -----

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準